

СОГЛАСОВАНО

Председатель профкома

Айдушева А. Ю.
протокол № 1 от «2» 09.2021 г.



УТВЕРЖДЕНО

И.о. директора

МКОУ «Реметобинская СОШ»
Шихмурзаева К. Г.
Приказ № 299 от «02» 09.2021 г.

Инструкция по пожарной безопасности для дежурного администратора

1. Общие положения безопасности.

1.1. Данная инструкция по пожарной безопасности разработана с целью предотвращения пожароопасных ситуаций в образовательном учреждении во время и после дежурства дежурного администратора.

1.2. Признаки, которые указывают на возможный пожар в учреждении.

- появление запаха дыма или гари;
- резкое повышение температуры воздуха в помещении, которое не обусловлено естественными причинами;
- отслоение, вздутие синтетического покрытия на полу, а также стенах помещения;
- характерный шум, который сопровождает горение, гудение пламени, треск и шипение различных горящих материалов;
- выход из строя систем энергетического снабжения (отсутствие света) и связи (не работает телефон);
- отблески пламени в стеклах зданий, которые расположены по соседству;
- срабатывание имеющейся пожарной сигнализации.

2. Дежурный администратор по образовательному учреждению обязан:

- знать и неукоснительно выполнять «Противопожарные правила для школ, школ интернатов и детских учреждений»;
- проверять наличие, исправность и работоспособность необходимых первичных средств пожаротушения и связи;
- осуществлять постоянный контроль за строгим соблюдением учащимися учебного заведения и персоналом противопожарного режима.

3. Дежурный администратор должен иметь в своем распоряжении:

- исправный электрический переносной фонарь;
- электромегафон или другое средство оповещения детей, педагогов и обслуживающего персонала образовательного учреждения в случае возникновения пожара;
- доступ к пронумерованным ключам от всех дверей имеющих эвакуационных выходов;
- исправно функционирующее средство связи с пожарной охраной (телефон); перечень важных номеров телефонов: пожарной охраны, инженерных и аварийных служб, администрации образовательного учреждения;
- информацию о наличии ключей от закрытых кабинетов образовательного учреждения.

4. Дежурный администратор должен четко знать:

- расположение всех входов и выходов из здания учебного заведения и их текущее состояние;

- местонахождение первичных средств пожаротушения и связи, уметь ими правильно пользоваться;
- порядок действий обслуживающего персонала по эвакуации детей из здания и тушению возникшего пожара.

5. При обнаружении пожара в образовательном учреждении дежурный администратор обязан:

- сообщить информацию об инциденте в пожарную охрану по телефону «101», указав точный адрес объекта;
- до прибытия пожарных подразделений:
- задействовать экстренную систему оповещения людей о пожаре;
- приступить самому и привлечь других лиц к эвакуации детей из здания образовательного учреждения в безопасное место согласно составленному плану эвакуации;
- принять посильные меры по тушению пожара имеющимися первичными средствами пожаротушения;
- немедленно доложить руководству школы о пожаре;
- организовать встречу пожарных подразделений, далее действовать по указанию руководителя тушения пожара.

Ответственный за пожарную безопасность

Т. А. Абдуллаева

С инструкцией ознакомлен (а)
«02» 09 2021 г.

Ш. Ш. Шихмурзаев А. А.
М. М. Маммаева И. А.
А. А. Аманжолов Р. С.
А. А. Агилсаидова И. Д.
К. К. Кулаева Т. Д.
А. А. Аманжолова У. С.